



170300341141
有效期至2023年05月04日止

正本

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: JX2023WT00104

样品名称: 末梢水 (月检)

委托单位: 恒发供水有限公司

检验类别: 委托检验

河北玖辛检测技术服务有限公司
HEBEI JIUXIN TESTING SERVICES CO., LTD

检验检测专用章

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT00104

第 1 页 共 4 页

样品名称	末梢水 (月检)	规格型号	散装
样品编号	JX2023WT00104	商 标	/
委托单位	恒发供水有限公司		
通讯地址	河北省保定市曲阳县恒州镇大南关村村南		
受检单位	恒发供水有限公司		
标称生产者名称	恒发供水有限公司		
样品状态	塑料桶非定型包装产品, 包装完好, 液态, 样品未见异常		
委托人	侯春城	送/到样日期	2023/1/9
检测类别	委托检验	生产日期/批号	2023/01/09
样品数量	2.5L*3桶	样品等级	/
检测日期	2023-01-09~2023-01-16	检测环境	符合要求
检验项目及依据	pH、丙烯酰胺、臭和味、滴滴涕、敌敌畏、二氧化氯 (ClO ₂)、氟化物、镉、铬 (六价)、汞、耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)、挥发酚类 (以苯酚计)、浑浊度、菌落总数、林丹、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐 (以N计)、锌、亚氯酸盐、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度 (以CaCO ₃ 计) GB 5749-2006		
检验结论	该产品所检项目符合GB 5749-2006的要求。		
备注	1. 本报告仅对收到的样品检测结果负责。 2. 采样地点为汇博·丽景华庭。		

制表:

杨海丽

审核:

魏文丽

批准:

王梅

签发日期: 2023/1/18

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT00104

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
2	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.1 多管发酵法	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法	CFU/mL	未检出	≤ 100	合格
4	砷	GB/T 5750.6-2006 6.6 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	< 0.00009	≤ 0.01	合格
5	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分 光光度法	mg/L	< 0.004	≤ 0.05	合格
6	铅	GB/T 5750.6-2006 11.7 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.00011	≤ 0.01	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑酮分 光光度法	mg/L	< 0.002	≤ 0.05	合格
8	氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.2 离子色谱法	mg/L	0.2	≤ 1.0	合格
9	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱 法	mg/L	0.0284	≤ 0.06	合格
10	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱 法	mg/L	< 0.0001	≤ 0.002	合格
11	色度	GB/T 5750.4-2006 1.1 铂-钴标准比色法	度	< 5	≤ 15	合格
12	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.2 目视比浊法-福尔 马肼标准	NTU	< 1	≤ 1	合格
13	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
14	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法	/	7.05	不小于6.5且 不大于8.5	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1 直接观察法	/	无	无	合格

河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT00104

第 3 页 共 4 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
16	铁	GB/T 5750.6-2006 2.4 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	<0.0009	≤0.3	合格
17	锰	GB/T 5750.6-2006 3.6 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	<0.00006	≤0.1	合格
18	铜	GB/T 5750.6-2006 4.6 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	0.00013	≤1.0	合格
19	氯化物	GB/T 5750.5-2006 2.2 离子色谱法	mg/L	5.54	≤250	合格
20	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 1.2 离子色谱法	mg/L	31.63	≤250	合格
21	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠 滴定法	mg/L	141.0	≤450	合格
22	挥发酚类 (以苯 酚计)	GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三 氯甲烷萃取分光光度法	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
23	阴离子合成洗涤 剂	GB/T 5750.4-2006 10.1 亚甲蓝分光光度 法	mg/L	<0.050	≤0.3	合格
24	镉	GB/T 5750.6-2006 9.7 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
25	汞	GB/T 5750.6-2006 8.4 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
26	硒	GB/T 5750.6-2006 7.7 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	<0.00009	≤0.01	合格
27	硝酸盐 (以 N计)	GB/T 5750.5-2006 5.3 离子色谱法	mg/L	0.78	≤10	合格
28	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法	mg/L	<0.0024	≤0.7	合格
29	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	0.0051	≤0.2	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT00104

第 4 页 共 4 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
30	锌	GB/T 5750.6-2006 5.6 电感耦合等离子体 质谱法	mg/L	0.0056	≤ 1.0	合格
31	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法	mg/L	246.0	≤ 1000	合格
32	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定 法	mg/L	0.91	≤ 3	合格
33	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1 低本底总 α 检测法	Bq/L	0.0465	≤ 0.5	合格
34	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 2.1 薄样法	Bq/L	0.0540	≤ 1	合格
35	游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.1 N,N-二乙基对苯二 胺 (DPD) 分光光度法	mg/L	0.160	≥ 0.05	合格
36	二氧化氯 (ClO ₂)	GB/T 5750.11-2006 4.1 N-N二乙基对苯二 胺硫酸亚铁铵滴定法	mg/L	0.36	≥ 0.02	合格
37	敌敌畏	GB/T 5750.9-2006 4.2 毛细管柱气相色谱 法	mg/L	< 0.00005	≤ 0.001	合格
38	滴滴涕	GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱 法	mg/L	< 0.00002	≤ 0.001	合格
39	林丹	GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱 法	mg/L	< 0.00001	≤ 0.002	合格
40	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006 10.1 气相色谱法	mg/L	< 0.00005	≤ 0.0005	合格

“√”表示符合要求, 以下空白